

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kWp dla projektu GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH, nr wniosku w NFOŚiGW 345/2021 – Optymalizacja procesów i kosztów oraz wzrost zdolności wytwórczych DFME w zakresie produkcji wysokosprawnych maszyn elektrycznych, faza wdrożeniowa (W)

Oświadczenie Wykonawcy

.....
(pełna nazwa Oferenta)

Potwierdzam, iż znane są mi obiektowe uwarunkowania techniczne dla zamówienia dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kWp, w tym:
- rysunek „DFME - rozmieszczenie – fotowoltaika”,

Potwierdzam oferowane warunki techniczne i handlowe dla zamówienia dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kWp:

Warunki techniczne	Wymagany zakres	Potwierdzony zakres
Moc instalacji	Min. 49 kWp, spadek mocy max 0,5% rocznie	
Sprawność modułu	Min. 20%	
Inwerter/falownik	trójfazowy o minimalnej wydajności min. 98,5%, stopniu ochrony IP65 zapewniający ochronę P/POŻ zarówno po stronie zmiennoprądowej AC jak i stałoprądowej DC	
Konstrukcja wsporcza pod montaż paneli fotowoltaicznych	Konstrukcja ze stali ocynkowanej wykonana w sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem się i przewracaniem konstrukcji w wyniku działania porywów wiatru o sile przewidzianej normowo dla danego regionu. Wykonanie z elementów odpornych na	

	działanie czynników atmosferycznych (nie może ulegać korozji w okresie jej eksploatacji). Wykonanie wraz z instalacją odgromową.	
Przygotowanie dokumentacji, odbiór i zgłoszenie mikroinstalacji w celu uzyskania przez DFME statusu prosumenta	Tak	
Przygotowanie terenu oraz wykonanie fundamentów pod instalację (dopuszcza się częściowe wykorzystanie istniejącej nawierzchni betonowej)	Tak	
Wykonanie przyłączy elektrycznych instalacji do istniejącej stacji transformatorowej	Tak	
Uruchomienie i regulacja instalacji, próby, pomiary i prace wykończeniowe	Tak	
Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe	Tak	
Data produkcji paneli fotowoltaicznych i inwerterów	nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą montażu.	

Warunki handlowe	Wymagany zakres	Potwierdzony zakres
Ogólne Warunki Zakupu Towarów i/lub Usług (Wersja 2017-1) DFME	Akceptuję	
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń po stronie Wykonawcy	Akceptuję	
Sumaryczna wartość oferty netto [PLN]		
Okres gwarancji [miesiąc]	min. 24 miesiące – max. 120 miesięcy	



Czas reakcji serwisowej [godzina]	min. 0 godzin – max. 48 godzin	
--------------------------------------	-----------------------------------	--

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	
Data i podpis	