



Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej nr 1

Termin składania ofert

2021-10-06 15:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-29

Data ostatniej zmiany

2021-09-29

Wyjaśnienia dotyczące zakresu prac

Instalacja odpylająca – prosimy o założenie 5 stanowisk z wyciągami odpylającymi – ich lokalizacja na hali zostanie ustalona na etapie opracowania projektu.

Instalacja gazów technicznych – prosimy o założenie, iż wykorzystywane gazy techniczne to acetylen i tlen w butlach.